

## Расчет расхода

### огнебиозащитных составов "КСД-А" Марка 1 и Марка 2 и "ПИРОЛ"

#### антисептического состава "Древесный лекарь"

#### на 1 м<sup>3</sup> древесного пиломатериала разного сечения

Сечение пиломатериала: толщина X ширина, мм	Общая площадь поверхности пиломатериала данного сечения в одном кубическом метре	Расход, кг/м <sup>3</sup>				
		"КСД-А"			"ПИРОЛ" II группа огнезащиты <i>(при норме расхода 140 г/м<sup>2</sup>)</i>	"Древесный лекарь" <i>(при норме расхода 250 г/м<sup>2</sup>)</i>
		Марка 1		Марка 2		
		I группа огнезащиты <i>(при норме расхода 400 г/м<sup>2</sup>)</i>	II группа огнезащиты <i>(при норме расхода 180 г/м<sup>2</sup>)</i>	II группа огнезащиты <i>(при норме расхода 240 г/м<sup>2</sup>)</i>		
25x100	100,3	40,1	18,1	24,1	14,0	25,1
25x125	96,3	38,5	17,4	23,1	13,5	24,1
25x150	93,7	37,5	16,9	22,5	13,1	23,5
25x200	90,3	36,1	16,3	21,7	12,6	22,6
40x100	70,3	28,1	12,7	16,9	9,8	17,6
40x125	66,3	26,5	12,0	15,9	9,3	16,6
40x150	63,7	25,5	11,5	15,3	8,9	15,9
40x200	60,3	24,1	10,9	14,5	8,5	15,1
50x100	60,3	24,1	10,9	14,5	8,5	15,1
50x125	56,3	22,5	10,1	13,5	7,9	14,1
50x150	53,7	21,5	9,7	12,9	7,5	13,5
50x200	50,3	20,1	9,1	12,1	7,0	12,6
100x100	40,3	16,1	7,3	9,7	5,6	10,1
150x150	27	10,8	4,9	6,5	3,8	6,8
180x180	22,6	9,1	4,1	5,5	3,2	5,7
200x200	20,3	8,1	3,7	4,9	2,8	5,1
<b><u>Бревна круглого сечения</u></b>						
Ø 100 мм	40,70	16,32	7,34	9,80	5,71	10,20
Ø 200 мм	20,35	8,16	3,67	4,90	2,86	5,10
Ø 300 мм	13,35	5,44	2,45	3,26	1,87	3,40
Ø 400 мм	10,20	4,10	1,84	2,45	1,43	2,50